

Nakkilan kunta
Vesilaitos
Porintie 11
29250 NAKKILA



Tilausno 478006 (80NAKKIL/Verkosto), saapunut 25.1.2022, näytteet otettu 25.1.2022 (8:05, 9:20)
Näytteenottaja: Tapani Langen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5314	Raakavesi; Viikkalan vo

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	5314
*E. coli	MPN/100ml	0
*Koliformiset bakteerit	MPN/100ml	0
*Suolistop. enterokokit	pmy/100ml	0
*pH		7,2
*Sähkönjohtavuus (25°C)	µS/cm	430
*Rauta	µg/l	510
*Mangaani	µg/l	460

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.



Jaana Prihti
Kemisti

TIEDOKSI

Harjunen Teemu/teemu.harjunen@nakkila.fi
Langen Tapani/tapani.langen@nakkila.fi
Rosenblad Heidi terveystarkastaja/heidit.rosenblad@pori.fi
Salo Jani/jani.salo@nakkila.fi
Terveystarkastaja Pori/terveystarkastaja@pori.fi
Vuohijoki Anne terveystarkastaja/anne.vuohijoki@pori.fi

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli	ISO 9308-2:2012 (TL95)
*Koliformiset bakteerit	ISO 9308-2:2012 (TL95)
*Suolistop. enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2, 2000 (TL95)
*pH	SFS 3021:1979 (TL25)
*Sähkönjohtavuus (25°C)	SFS-EN 27888:1994 (TL25)
*Rauta	SFS-EN ISO 11885, 2009 (TL25)
*Mangaani	SFS-EN ISO 11885, 2009 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVVY/Tampere (FINAS T064)
TL95	KVVY Porilab (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*E. coli	2022/5314	Määrittämissrajien alitus	25.1.2022
*Koliformiset bakteerit	2022/5314	Määrittämissrajien alitus	25.1.2022
*Suolistop. enterokokit	2022/5314	Määrittämissrajien alitus	25.1.2022
*pH	2022/5314	±0,2 yks.	26.1.2022
*Sähkönjohtavuus (25°C)	2022/5314	±5%	26.1.2022
*Rauta	2022/5314	±4 µg/l	28.1.2022
*Mangaani	2022/5314	±15%	28.1.2022